



LEYENDA MEDIOS DE EXTINCIÓN

- ⊙ DETECTOR OPTICO
- ⊙ AT DETECTOR TERMICO DE ALTA TEMPERATURA
- ⊙ FT DETECTOR OPTICO FALSO TECHO
- ⊙ EXTINTOR DE POLVO ABC 21A-113B 6 KG
- ⊙ EXTINTOR DE CO2 55B 5KG
- ⊙ ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
- ⊙ BIE 25 mm2
- ⊙ SIRENA OPTICO-ACUSTICA
- ⊙ PULSADOR DE ALARMA
- ⊙ CENTRAL DE INCENDIOS
- ⊙ PANEL SEÑALIZACIÓN EXTINTOR
- ⊙ PANEL SEÑALIZACIÓN EXTINTOR CO2
- ⊙ PANEL SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA
- ⊙ PANEL SEÑALIZACIÓN BIE
- ⊙ OCUPACIÓN
- ⊙ BARRA ANTIPÁNICO
- ⊙ RETENEDORES
- ⊙ HIDRANTE EXISTENTE EN VAL PÚBLICO

NOTA: TODOS LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN IRÁN UBICADOS EN ARMARIOS

* ARMARIO PARA EQUIPO MÚLTIPLE: BIE + EXTINTOR + PULSADOR

* ARMARIO SIMPLE: EXTINTOR

* ARMARIO SIMPLE: EXTINTOR CO2

* LAS SIRENAS SE COLOCARÁN EN EL EXTERIOR DE LOS ARMARIOS

* LOS DETECTORES SE COLOCARÁN A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 50 CM DE CUALQUIER OBSTÁCULO

SECTORES DE INCENDIOS

SECTOR 1 - AULARIO INFANTIL - 1.821,90 m²
Local riesgo especial bajo: Cto. eléctrico 10,90 m²
Local riesgo especial bajo: Cto. calderas 39,20 m²
Local riesgo especial bajo: Cto. incendios 36,50 m²
TOTAL AULARIO INFANTIL - 1.908,50 m²
SECTOR 2 - COMEDOR - 510,96 m²
SECTOR 3 - AULARIO PRIMARIA. OESTE - 2974,35 m²
SECTOR 4 - AULARIO PRIMARIA. ESTE - 1755,50 m²
SECTOR 5 - GIMNASIO - 364,77 m²

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL BAJO

LOCAL 1. CUARTO GENERAL ELECTRICO INFANTIL

LOCAL 2. GRUPO DE PRESIÓN E INCENDIOS INFANTIL

LOCAL 3. CUARTO CALDERAS INFANTIL

LOCAL 4. CUARTO BASURAS COMEDOR

LOCAL 5. CUARTO GENERAL ELECTRICO PRIMARIA P.B.

LOCAL 6. CUARTO ELECTRICO PRIMARIA P.1

LOCAL 7. CUARTO ELECTRICO PRIMARIA P.2

LOCAL 8. ALMACÉN 2 PRIMARIA

- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL MEDIO

LOCAL 8. CUARTO CALDERAS PRIMARIA

LEYENDA DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

- RECORRIDO DE EVACUACIÓN, ESCALERA
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA
- SALIDA EN CASO DE EMERGENCIA
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN ACCESIBLE
- SALIDA ACCESIBLE