CALLE SUBMARINO AMARILLO
ACCESO INFANTIL
21.87 m²
ACCESO
178.65 m²
PORCHE ACCESO Y CONDENSOR
240.90 m²
PORCHE ALMACÉN
408.25 m²
PATIO SIN ANTE
1323.65 m²
ZONA VERDE ATALAYA
156.09 m²
ANDÉN
197.21 m²
PLANTA CUBIERTA
Tubería por debajo de conducto
Cubierta Autoprotegida
Chapa Perforada
Rejilla 1x0.5 ud
Sistema desmontable
CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA
AISLAMIENTO INTERIOR
PIEZA HORMIGÓN
PATALETINA APOYO
PEINAL METÁLICO
DETALLE SOPORTACIÓN CONDUCTOS
AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍAS
RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO
AISLAMIENTO
TUBERÍA
LEYENDA CLIMATIZACIÓN
CONDUCTO CLIMATIZACIÓN IMPULSIÓN
CONDUCTO CLIMATIZACIÓN RETORNO
TUBERÍAS CIRCUITO CLIMATIZACIÓN
LEYENDA EXTRACCIÓN
TUBO DE PVC RÍGIDO
EXTRACTOR TD SILENT
FLEXIBLE Ø100
BOCA DE EXTRACCIÓN BOR100
CLIMATIZADOR ZONA COMEDOR / INFANTIL
DEPENDENCIA | IMPULSIÓN | RETORNO | REGULACIÓN
AULA POLIVALENTE 1 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 2 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 3 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 4 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 5 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 6 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 7 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 8 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 9 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 10 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 11 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA POLIVALENTE 12 | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
AULA PROMOTRIZAD | IB-2-EB-VM-625x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-625x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-125
DESPACHO DIRECCIÓN | IB-2-EB-VM-525x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-525x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-100
CONSERJERÍA | IB-2-EB-VM-525x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-525x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-100
SALÓN PEQUEÑOS | IB-2-EB-VM-1125x375-Hal ud | IR-1-EB-VM-1125x375-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-200
COMEDOR | 12 uds. WDA-D-SK-67-Hal ud | 2 uds. IB-10-EB-VM-625x325-Hal ud | VSA R E (UN-)-24P-400
INSTALACIÓN CLIMATIZADOR A 2 TUBOS
PIL.TRO DE TAMIZ
MANGUITO ANTIVIBRATORIO
VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA DE CONTROL PROPORCIONAL
VÁLVULA DE COMTE
K-FLOW
IMPULSIÓN PISCINA
RETORNO PISCINA
A RED DE DESAGÜE
3x50x5E
3x50x5E
CALEFACCIÓN, DIFUSIÓN Y VENTILACIÓN. PLANTA BAJA
ESCALA 1 / 150
JULIO 2019
DIRECCIÓN DE OBRA INSTALACIÓN TÉRMICA
CENTRO INTEGRADO PÚBLICO VALDESPARTERA IV
12 UNIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y COMEDOR
Parcela EE (PU) 89.52 – Valdespartera. Zaragoza
AYUNTAMIENTO
Zaragoza
PLANO
IC3
N