




PLANOS



GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2 EDUCACIÓN PRIMARIA.
CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE INFANTIL Y PRIMARIA
"SOLEDAD PUÉRTOLAS" (VALDESPARTERA IV)
Calle Isla del Tesoro nº 18. Parcela EE (PU) 89.52. Zaragoza SEPTIEMBRE 2022



ESTUDIO a.m.a.
Paseo Independencia 34, 4º Dcha
T 976 30 12 20 F 976 30 12 21
50004 ZARAGOZA



arquitecto
Jesús Marco Llombart

P
Ingeniero Industrial
Pilar Peco Yeste
Cof. COIAR-IP1429
Plz. Ntra. Sra. del Carmen nº 6. 1º B. 50.009 ZARAGOZA
976 301528 il.ingenieria@jckerepeco.com



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO


PLANO
IE.0






- LUMINARIA LINEAL LED SUPERFICIE LUCALH ADFUTS8 1410mm DO 40W
- PANEL LED 600x600 CELER NEXT 36W 4000K BLANCO UGR<19
- DOWNLIGHT CELER SPK LED 16W 4000K BLANCO
- DOWNLIGHT CELER TREND EVO 30W 4000K IP44 BLANCO
- DOWNLIGHT CELER TREND EVO 20W 4000K IP44 BLANCO
- PROYECTOR LED EXTERIOR ASIMETRICO CELER 240W 4000K IP66 IK10
- LUMINARIA EXTERIOR LEDSC4 LYON LED 50.3W
- ARQUETA DERIVACION 60x60
- BANDEJA ELÉCTRICA
- BANDEJA TELECOMUNICACIONES
- CUADRO ELÉCTRICO
- DETECTOR DE MOVIMIENTO
- DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA PASILLOS
- INTERRUPTOR
- INTERRUPTOR TEMPORIZADO CON LUZ IDENTIFICATIVA
- PUNTO DE ACCESO WIFI
- TOMA DATOS
- TOMA CORRIENTE EN CANAL
- TOMA CORRIENTE PURIFICADOR AIRE
- TOMA CORRIENTE
- TOMA SECAMANOS
- ESTANCO
- CAJA PUESTO TRABAJO COMPUESTA:
4 tomas 2P+T de 16A + 2 tomas de datos.
- CAJA EMPOTRADA EN SUELO CON TAPA COMPUESTA:
4 tomas 2P+T de 16A y 2 tomas datos.
- CAJA EMPOTRADA EN SUELO CON TAPA COMPUESTA:
4 tomas 2P+T de 16A
- CAJA EMPOTRADA EN SUELO CON TAPA COMPUESTA:
2 tomas 2P+T de 16A y 1 toma datos
- MÓDULO ELÉCTRICO CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES [EQUIPAMIENTO EN MESA]:
+ 3 ENCHUFES TIPO SCHUKO
+ 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
+ 1 INTERRUPTOR LUMINOSO
+ 1 DIFERENCIAL
+ 1 PULSADOR DE EMERGENCIA MÁS CONTACTOR
- MÓDULO ELÉCTRICO CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES [EQUIPAMIENTO EN MESA]:
+ 6 Tomas de corriente (3 por puesto)
+ 1 toma de corriente independiente para interconectar las mesas
+ 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
+ 1 ROSETA PARA DOS Tomas de RED
+ 2 METROS DE MANGUERA
+ 1 CANAL PARA EL CABLE DE RED DE DATOS
- MÓDULO ELÉCTRICO CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES [EQUIPAMIENTO EN MESA]:
+ 6 Tomas de corriente (3 por puesto)
+ 1 toma de corriente independiente para interconectar las mesas
+ 1 ROSETA PARA 2 Tomas de RED
+ 2 METROS DE MANGUERA
+ 1 CANAL PARA EL CABLE DE RED DE DATOS
+ 1 PULSADOR DE EMERGENCIA MÁS CONTACTOR
- BASE DOBLE DE ENCHUFE TIPO SCHUKO DEPUJETA EN CANALETA DE ALUMINIO CON TAPA REGISTRABLE [EQUIPAMIENTO EN MESA]
- EMERGENCIA NAOS (EVC) TECHO PERMANENTE
- EMERGENCIA LENS NO PERMANENTE
- N NO PERMANENTE
- E ESTANCO MÍNIMO IP44







LEYENDA

- CABLE RIGIDO DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2 CON PICAS COBREADAS DE L=2m HASTA OBTENER R<8 ohmios CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 0,5m UNIDO A ESTRUCTURA (COMO MINIMO UN HIERRO DE LOS CONSIDERADOS PRINCIPALES POR ZAPATA) MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA Y PIEZAS BIMETALICAS ESTAÑO-PLOMO. (ANILLO PERIMETRAL Y TIERRAS PARARRAYOS)
- CABLE RIGIDO DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2. (UNIÓN DE PILARES Y ZAPATAS A ANILLO PERIMETRAL)

GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

ESTUDIO a.m.a.
Paseo Independencia 34, 4º Dcha
T 976 30 12 20 F 976 30 12 21
50004 ZARAGOZA



arquitecto
Jesus Marco Lombard
P
Pilar Peco Veste
Pec Veste
Pec Veste

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2 EDUCACIÓN PRIMARIA.
CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE INFANTIL Y PRIMARIA
"SOLEDAD PUÉRTOLAS" (VALDESPARTERA IV)
Calle Isla del Tesoro nº 18. Parcela EE (PU) 89.52. Zaragoza SEPTIEMBRE 2022

ELECTRICIDAD. CIMENTACIÓN RED DE TIERRAS



CUADRO NORMAL GENERAL PRIMARIA FASE 2

CUADRO NORMAL AEROTERMIA




CUADRO NORMAL PLANTA 2ª PRIMARIA FASE 2

CUADRO NORMAL PLANTA 1ª PRIMARIA FASE 2




CUADRO NORMAL AULA INFORMÁTICA PL. 1ª



NOTA: TODOS LOS CIRCUITOS CON T.T.

CUADRO NORMAL TECNOLOGÍA



NOTA: TODOS LOS CIRCUITOS CON T.T.

CUADRO NORMAL LABORATORIO

