



LEYENDA RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

- RECORRIDO DE EVACUACIÓN ESCALERA
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SALIDA ACCESIBLE
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN ACCESIBLE
- SALIDA
- BARRA ANTIPÁNICO HOMOLOGADA
- OCCUPACIÓN

SECTOR 1. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3.060,42 M²

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INTEGRADOS EN SECTOR 1

- LOCAL 1.- ALMACÉN GENERAL. RIESGO BAJO - 48,30 m²
- LOCAL 2.- ALMACÉN GENERAL. RIESGO BAJO - 28,50 m²
- LOCAL 3.- CUARTO ELÉCTRICO P. B. RIESGO BAJO - 2,50 m²
- LOCAL 4.- CUARTO ELÉCTRICO P. 1. RIESGO BAJO - 4,95 m²
- LOCAL 5.- CUARTO ELÉCTRICO P. 2. RIESGO BAJO - 4,95 m²
- LOCAL 6.- CUARTO DE CALDERAS. RIESGO MEDIO - 47,10 m²
- LOCAL 7.- CUARTO ELÉCTRICO P. TORREÓN. RIESGO BAJO - 2,00 m²

SECTOR 2. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.793,52 M²

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INTEGRADOS EN SECTOR 2

- LOCAL 8.- CUARTO RACK. RIESGO BAJO - 6,35 m²
- LOCAL 9.- CUARTO ELÉCTRICO P. B. RIESGO BAJO - 2,25 m²
- LOCAL 10.- CUARTO ELÉCTRICO P. 1. RIESGO BAJO - 1,65 m²
- LOCAL 11.- CUARTO ELÉCTRICO P. 2. RIESGO BAJO - 1,65 m²

GOBIERNO DE ARAGÓN
Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte
Gerencia del Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA FASE 2.
CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE INFANTIL Y PRIMARIA
"SOLEDAD PUÉRTOLAS" (VALDESPARERA IV)
Calle Isla del Tesoro nº 18. Parcela EE (PU) 89.52. Zaragoza

ESTUDIO a.m.a.
Paseo Independencia 34. 4ª planta
T 978 30 12 20 F 978 30 12 21
50004 ZARAGOZA

arquitecto
Jesús Marco Llombart

SEPTIEMBRE 2022

ESCALA
1 / 150

PLANO
IPCI3

PLANTA SEGUNDA. EVACUACIÓN, OCCUPACIÓN Y SECTORIZACIÓN