



UNIDADES DE DESCARGA (UD) CORRESPONDIENTES A DISTINTOS APARATOS SANITARIOS PARA USO PÚBLICO		
TIPO APARATO SANITARIO	UNIDADES DE DESCARGA (UD)	Ø MÍNIMO SIFÓN Y DERRIVACIÓN INDIVIDUAL (mm)
LAVABO	2	40
BIDE	3	40
DUCHA	3	50
BAÑERA (CON O SIN DUCHA)	4	50
INODORO (CON CISTERNA)	5	100
INODORO (CON FLUXÓMETRO)	10	100
VERTEDERO	8	100
URINARIO (EN BATERÍA)	3,5	50
SUMIDERO SIFÓNICO	3	50
LAVAVAJILLAS	6	50
LAVADORA	6	50

Ø DE BAJANTES SEGÚN EL NÚMERO DE ALTURAS DEL EDIFICIO Y EL NÚMERO DE UNIDADES DE DESCARGA (UD)				
MÁXIMO NÚMERO DE UNIDADES DE DESCARGA PARA ALTURA DE BAJANTE	MAYOR DE 3 PLANTAS	MÁXIMO NÚMERO DE UNIDADES DE DESCARGA EN CADA RAMAL PARA ALTURA DE BAJANTE	MENOS DE 3 PLANTAS	DIÁMETRO (mm)
MENOS DE 3 PLANTAS				
360	740	191	134	110
540	1100	280	200	125
1208	2240	1120	400	160
2200	3600	1680	600	200
3600	5600	2500	1000	250
6000	9240	4320	1650	315

Nota: para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie tal que:  $f = I / 100$ , siendo I la intensidad pluviométrica que se considere (en el caso particular de Zaragoza se considerará 80).

Nota: Todos los colectores colgados estarán provistos de registros de limpieza y mantenimiento.

Ø COLECTORES HORIZONTALES SEGÚN UD Y PENDIENTE ADOPTADA			
MÁXIMO NÚMERO DE UNIDADES DE DESCARGA (UD)			DIÁMETRO (mm)
PENDIENTE 1%	PENDIENTE 2%	PENDIENTE 4%	
264	321	382	110
390	480	580	125
880	1056	1300	160
1600	1920	2300	200
2900	3500	4200	250
5710	6920	8280	315
8300	10000	12000	350