



SECTOR 1. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3.859,12 M²	
	AULARIO ALA ESTE
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INTEGRADOS EN SECTOR 1	
- LOCAL 1.- CUADRO GENERAL ELÉCTRICO. RIESGO BAJO - 15,05 m²	
- LOCAL 2.- GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS. RIESGO BAJO - 34,75 m²	
- LOCAL 3.- ALMACÉN GENERAL 1. RIESGO BAJO - 28,90 m²	
- LOCAL 4.- ALMACÉN GENERAL 2. RIESGO BAJO - 44,20 m²	
- LOCAL 5.- CUARTO DE BASURAS AULARIO. RIESGO BAJO - 7,15 m²	
- LOCAL 6.- CUADROS ELÉCTRICOS PLANTAS. RIESGO BAJO - 10,58 m²	
- LOCAL 7.- SALA DE CALDERAS. RIESGO MEDIO - 52,30 m²	
- LOCAL 8.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. RIESGO BAJO - 32,80 m²	
TOTAL LOCALES DE RIESGO ESPECIAL - 225,73 m²	
SECTOR 2. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.069,21 M²	
	AULARIO ALA OESTE
- SUPERFICIE CONSTRUIDA EXISTENTE - 1.875,92 m²	
- SUPERFICIE CONSTRUIDA INCORPORADA EN PLANTA BAJA - 198,34 m²	
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INTEGRADOS EN SECTOR 2	
- LOCAL 9.- CUADRO DE RACK. RIESGO BAJO - 5,05 m²	
SECTOR 3. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.222,61 M²	
	AULARIO BACHILLERATO
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INTEGRADOS EN SECTOR 3	
- LOCAL 10.- CUADRO ELÉCTRICO P. B. RIESGO BAJO - 1,90 m²	
- LOCAL 11.- CUADRO ELÉCTRICO P. 1. RIESGO BAJO - 1,90 m²	
- LOCAL 12.- CUADRO ELÉCTRICO P. 2. RIESGO BAJO - 1,90 m²	
TOTAL LOCALES DE RIESGO ESPECIAL - 5,70 m²	
LEYENDA RECORRIDOS DE EVACUACIÓN	
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN ESCALERA
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	SALIDA
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN ACCESIBLE
	SALIDA ACCESIBLE
	RETENEDORES ELECTROMAGNÉTICOS
	BARRA ANTIPÁNICO HOMOLOGADA
	OCCUPACIÓN