

H
Hidrante

CALLE DE LOARRE

Ø FAROLA

Ø FAROLA

Ø FAROLA

ACCESO

SALIDA EDIFICIO 4
asignación de ocupantes 311
en hipótesis más desfavorable

SUPERFICIE= 404,33 M² > P/2 = 155,50
R= 0,1XP= 0,1X311= 31,1 M

SALIDA EDIFICIO 3
asignación de ocupantes 207
en hipótesis más desfavorable

SUPERFICIE= 340,29 M² > P/2 = 103,50
R= 0,1XP= 0,1X207= 20,7 M

SALIDA EDIFICIO 5
asignación de ocupantes 311
en hipótesis más desfavorable

SUPERFICIE= 357,98 M² > P/2 = 155,50
R= 0,1XP= 0,1X311= 31,1 M

SALIDA EDIFICIO 1
asignación de ocupantes 207
en hipótesis más desfavorable

SUPERFICIE= 314,24 M² > P/2 = 103,50
R= 0,1XP= 0,1X207= 20,7 M

SALIDA BIBLIOTECA
asignación de ocupantes 60
en hipótesis más desfavorable

SALIDA SALA USOS MÚLTIPLES
asignación de ocupantes 307
en hipótesis más desfavorable

SUPERFICIE= 35,52 M² > P/2 = 30
R= 0,1XP= 0,1X60= 6 M

SUPERFICIE= 678,69 M² > P/2 = 104
R= 0,1XP= 0,1X307= 30,7 M

SALIDA EDIFICIO 6
asignación de ocupantes 311
en hipótesis más desfavorable

SUPERFICIE= 735,67 M² > P/2 = 155,50
R= 0,1XP= 0,1X311= 31,1 M

SALIDA EDIFICIO 2
asignación de ocupantes 311
en hipótesis más desfavorable

SUPERFICIE= 614,27 M² > P/2 = 155,50
R= 0,1XP= 0,1X311= 31,1 M

SUPERFICIE= 616,80 M² > P/2 = 155,50
R= 0,1XP= 0,1X311= 31,1 M

SALIDA EDIFICIO 7
asignación de ocupantes 311
en hipótesis más desfavorable

AVENIDA SANTA FE