

VENTILACION SECUNDARIA ARCOSUR

	Permanente (SI/NO)	Ocupación	Q_IDA 2 (l/s*persona)	Q_IDA 2 _m (l/s*persona)	VENTILACIÓN (m3/h)
Planta Baja					
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Biblioteca	NO	48	12,5	11,07	1915
Orientador	SI	4	12,5	12,5	180
Reunion Orientador	SI	6	12,5	12,5	270
Director	SI	4	12,5	12,5	180
Jefe de Estudios	SI	4	12,5	12,5	180
Consejería	SI	1	12,5	12,5	45
Subtotal- PB		160			6475
Planta Primera					
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Pequeño Grupo (noroeste)	NO	19	12,5	11,07	760
Aula Pequeño Grupo (sur)	NO	17	12,5	11,07	680
Laboratorio (Norte)	NO	31	12,5	11,07	1235
Laboratorio (sur)	NO	37	12,5	11,07	1475
Tecnología	NO	37	12,5	11,07	1475
Infomática	NO	41	12,5	11,07	1635
Subtotal- P1		368			14670
Planta Segunda					
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Secundaria	NO	31	12,5	11,07	1235
Aula Pequeño Grupo (noroeste)	NO	19	12,5	11,07	760
Aula Pequeño Grupo (sur)	NO	17	12,5	11,07	680
Aula de Música	NO	31	12,5	11,07	1235
Plástica y visual	NO	49	12,5	11,07	1955
Sala de profesores	NO	48	12,5	12,5	2160
Departamento	NO	16	12,5	12,5	720
Departamento	NO	16	12,5	12,5	720
Departamento	NO	4	12,5	12,5	180
Departamento	NO	4	12,5	12,5	180
Departamento	NO	4	12,5	12,5	180
Departamento	NO	4	12,5	12,5	180
Departamento	NO	1	12,5	12,5	45
Subtotal- P2		306			12700
TOTAL		834	0	0	33845